

Bijlage 3 Maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding

Bij de inrichting van het gebied en het bouwen van bouwwerken moet met het oog op de waterhuishouding en het voorkomen van wateroverlast zodanige maatregelen worden genomen dat aan de normen en uitgangspunten uit de notitie "Duurzaam en Veilig water in de stad" van het waterschap Rijn en IJssel (versie april 2012) wordt voldaan, te weten:

- bij een bui van $T=10+10\%$, moet 40 millimeter water worden geborgen, om dit vertraagd af te voeren,
- bij een bui van $T=100+10\%$, moet 74 millimeter water worden geborgen, zodat er geen wateroverlast ontstaat.